

## **Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej – ogólne**

( dotyczy odbiorców indywidualnych - osób fizycznych )

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o Kolonowskie ul. Kolejowa 8 wyraża zgodę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji obejmującej kanalizację sanitarną zadania inwestycyjnego **„Kanalizacja sanitarna wsi Spórok wraz z przerzutem ścieków do wsi Staniszcze Małe”**

Przyłącz kanalizacyjny dołączyć do istniejącego przykanalika fi 160 znajdującego się w granicy działki ( posesji ), poprzez studzienkę PCV fi 315 typu Wavin oraz rury PCV-U fi 160\*4,0 SN2 lub SN 4

1. Rurociąg przyłącza wykonać ze spadkiem licząc od budynku do siec, nie mniejszym niż 1,5% tzn 1,5 cm na metrze bieżącym przyłącza.
2. Zaleca się montaż zasuw burzowych lub zaworów klapowych zwrotnych PCV o śr 110-160 mm
3. Zaleca się wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej ponad dachem zakończonej daszkiem lub automatycznym odpowietrznikiem
4. Zabrania się podłączania odpływów z instalacji odprowadzające wody opadowe i odwodnienia placów
5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić ( zgłosić) do „KGK” o zezwolenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
6. Przed zasypaniem wykopów, wykonane robót instalacyjne należy zgłosić do odbioru w „KGK”
7. **Należy przedłożyć operat geodezyjny powykonawczy najpóźniej 6 miesięcy od dnia podłączenia do sieci kanalizacyjnej**

**Niniejsze warunki techniczne przyłączenia ważne są do dnia 30.03.2012 r**